

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE

Choceňská 1771, 535 01 Přelouč, IČO 69170754, tel. 0457/712527

Ing. Vítězslav Vomočil

Bratřů Veverkových 2717
530 02 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne
vomocil@archcen.cz /5.6.2020

Vyřizuje
Šilhavý – tel.: 603544601

Přelouč
15. 6. 2020

Věc: Souhrnné stanovisko k DSP + PDPS

Akce: Stavební úpravy jídelny a kuchyně školní jídelny v ulici Obránců Míru, čp. 1714, Přelouč

Dokumentaci pro stavební povolení a provedení výše uvedené stavby jsme prostudovali a sdělujeme Vám následující:

1. V STZ, bod B.5, odst. a) požadujeme doplnit, resp. upravit větu: „**V rámci dokončení stavby budou na zelených plochách dotčených stavbou provedeny vegetační úpravy spočívající v ohumusování propařenou zeminou v tl. min. 15 cm a osetí travním parkovým semenem v množství min. 30 g/m². Použitá zemina bude odplevelena herbicidním prostředkem a travnaté plochy budou založeny v souladu s ČSN 839011 a ČSN 839031. Vytěžená zemina je k úpravě zelených ploch nepřípustná“.**
2. Při realizaci stavby **dojde** ke kontaktu se stávajícím podzemním kabelovým rozvodem a zařízením sítě VO. Proto:

Zodpovědné osoby, které se budou podílet na realizaci akcí, jsou povinny učinit následující opatření:

- **před zahájením** kolizních zemních prací nás **formou objednávky** požádat o přesné **vytyčení** trasy podzemního vedení VO a **oznámít termín** zahájení stavebních prací,
- v místě předpokládaného kontaktu **ověřit** přesnou polohu kabelového vedení **ručně kopanými sondami**,
- **před záhozem** obnaženého kabelového vedení nebo při jakékoliv manipulaci se zařízením v naší správě (sloupy VO, svítidla, rozvaděče), přizvat ke **konzultaci, kontrole a k protokolárnímu předání** zástupce TS (p. Holec – tel.: 724 800 646) – zápisy budou součástí předávací dokumentace,
- v případě obnažení kabelového vedení bude na pískový obsyp uložena **výstražná plastová fólie**

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců ode dne vydání. Vyjádření zařaďte do všech paré PD.

S díky za spolupráci a pozdravem

Karel Šilhavý - ředitel



TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA PŘELOUČE

Choceňská 1771, 535 01 Přelouč
IČO: 69170754 ①

Co.: Miroslav Manžel – ved. odboru SMI MěÚ Přelouč