

### **Odůvodnění:**

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:  
název: *ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč - vestavba učeben do podkrovní*  
vypracoval: *Ing. Věra Štefanidesová, ČKAIT 0700872*  
ověřil: *Ing. Věra Štefanidesová, ČKAIT 0700872*  
datum: 8.2022
- Další podklady, ze kterých bylo vycházeno při výkonu státního požárního dozoru na úseku požární ochrany a které jsou vedeny ve spisu.

### **Popis stavby:**

Jedná se o stavbu čtyřpodlažního objektu základní školy o zastavěné ploše 860 m<sup>2</sup>. Ve stavbě se nachází prostor určený pro veřejnost, nenachází se zde prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. V objektu se nenachází hořlavá nebo požárně nebezpečná látka nebo jiná obdobně nebezpečná látka vyráběná, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, Tato budova není kulturní památkou.

Dle § 5 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 2. třída využití stavby a stavba je zařazena do II. kategorie dle § 8 vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

#### **Název stavby:**

ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1 - Přelouč

HZS Pardubického kraje, územní odbor Pardubice jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci: ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1 Přelouč - vestavba učeben do podkrovní