


- WL.R1.2-7-CYKY-J 3x2.5  
WL.R1.2-3-CYKY-J 3x1.5  
WL.R1.2-9-CYKY-J 3x2.5  
WL.R1.2-8-CYKY-J 3x2.5  
WL.R1.2-20-CYKY-J 3x1.5  
WL.R1.2-25-CYKY-J 3x1.5  
WL.R1.2-21-CYKY-J 3x2.5
- WL.R1.2-11-CYKY-J 3x2.5  
WL.R1.2-12-CYKY-J 3x2.5  
WL.R1.2-6-CYKY-J 3x1.5  
WL.R1.2-17-CYKY-J 3x2.5  
WL.R1.2-16-CYKY-J 3x2.5  
WL.R1.2-5-CYKY-J 3x1.5  
WL.R1.2-18-CYKY-J 3x2.5  
WL.R1.2-19-CYKY-J 3x2.5  
WL.R1.2-15-CYKY-J 3x2.5  
WL.R1.2-13-CYKY-J 3x2.5  
WL.R1.2-14-CYKY-J 3x2.5  
WL.R1.2-10-CYKY-J 3x2.5

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

VSTUP  
KADERNICTVÍ

VSTUP  
VEREJNÉ WC



Ventilátor viz VZD

218 74

Síť: TN-C-S  
PROUDOVÁ SOUSTAVA:  
3/N/PE AC 400/230V 50Hz  
OCHRANA ZÁKLADNÍ:  
IZOLACI A KRYTY  
OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 3  
A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 3

Poznámka:

Pro určen rozchzu zón u mycího boxu podle ČSN 33 2000-7-701 byla uvažována délka sprchové hadice 1 m.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	
Hlavní projektant:		Profese: EL	
Ing. V. Vornochl		Petr Slezdek	
Obec: PŘELOUČ		Kraj: Pardubický	
Investor: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ		Zak. č. 1/2025	
Akce: MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1340, PŘELOUČ STAVEBNÍ ÚPRAVY HOLUČSTVÍ + PŘÍSTAVBA		Druh projektu: DPS	
D.1.2.5 SILNOPROUD		Datum: 02. 2025	
Výkres:		Formát: 3 x A4	
Půdorys rozvodu 1.NP		Měřítko: 1:50	
Petr Slezdek PROJEKT ELETRO IČO: 729 62 160 530 02 Pardubice, Palackého třída 1930 mobil: 604370940 e-mail: petr.slezdek@centrum.cz		Petr Slezdek IČO: 729 62 160 530 02 Pardubice, Palackého třída 1930 mobil: 604370940 e-mail: petr.slezdek@centrum.cz	

TABULKA MÍSTNOSTÍ						OSVĚTLENOST POŽADOVANÁ STĚNY Em, wall[k]	OSVĚTLENOST POŽADOVANÁ STROPU Em, ceiling[k]	OSVĚTLENOST PRŮMĚRNÁ VÁLCOVÁ Em,z[k]	Ref.č
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCH A [m²]	SV. VÝŠKA [m]	PRŮMĚRNÁ OSVĚTLENOST POŽADOVANÁ Em[k]	ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENOSTI U <sub>0</sub> [-]	ČÍSELNÝ PODÁNÍ R <sub>d</sub> [-]	INDEX OSLUVNÍ UGR <sub>0</sub> [-]		
101	ZÁDVEŘÍ	4,30	2,20	100	0,40	40	28	50	9.1
102	CHODBA	5,10	2,20	100	0,40	40	28	50	9.1
103	DENNÍ MÍSTNOST	2,20	2,20	200	0,40	80	22	75	10.1
104	UMÝVÁRNA	3,20	2,40	200	0,40	80	22	75	10.4
105	WC	1,40	2,40	200	0,40	80	22	75	10.4
106	ČEKÁRNA	10,90	3,35	200	0,40	80	22	75	10.4
107	HOLUČSTVÍ	21,50	2,70	500	0,60	90	19	150	45.1
108	ÚKLID	1,30	2,40	100	0,40	80	25	50	12.1
109	WC ŽENY	11,2	2,10/ 3,35	200	0,40	80	22	75	10.4
110	ÚKLID	1,80	2,40	100	0,40	80	25	50	12.1
111	WC INV	4,30	2,50	200	0,40	80	22	75	10.4
112	UMÝVÁRNA ŽENY	8,60	3,35	200	0,40	80	22	75	10.4
113	CHODBA	3,20	2,50	100	0,40	80	28	50	9.1
114	UMÝVÁRNA MUŽI	5,60	2,50	200	0,40	80	22	75	10.4
115	WC MUŽI	10,90	2,40	200	0,40	80	22	50	10.4

Referenční číslo dle ČSN EN 12464-1:2022