



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP							
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Srov. rov. [m]	Udržívaná osvětlenost E _a [lx]	Index podání barev R _a [-]	Index oslnění UGR [-]	Ref.č.
201	SCHODIŠTĚ	2,60	0,0	100	60	25	B1.9
202	CHODBA	7,80	0,0	100	60	25	B1.9
203	OBÝVACÍ POKOJ	14,80	0,00	100	60	25	B1.9
204	KUCHYNĚ	10,50	0,00	100	80	22	B1.6
205	POKOJ	10,20	0,85	50	80	22	B1.5
206	KOUPELNA	4,80	0,85	200	80	22	B1.11
211	SCHODIŠTĚ	2,60	0,0	75	80	22	B1.6
212	CHODBA	7,80	0,0	75	80	22	B1.6
213	OBÝVACÍ POKOJ	14,80	0,00	50	80	22	B1.5
214	KUCHYNĚ	10,50	0,85	100	80	22	B1.7
215	POKOJ	10,20	0,85	50	80	22	B1.5
216	KOUPELNA	4,80	0,85	200	80	22	B1.11

Referenční číslo dle ČSN 73 4301 Z1:2005

POZNÁMKA:
LEGENDA VIZ SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA – D.1.4.4.01

SÍŤ: TN-C-S
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
3/N/PE AC 400/230V 50Hz
OCHRANA ZÁKLADNÍ:
IZOLACÍ A KRYTY
OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 3
A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 3

DOPLŇENÁ OCHRANA:
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A/NEBO
DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000 7-701 ED. 2

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petr Slezák</div><div>PROJEKTY ELEKTRO</div><div>IČO: 729 62 160</div><div>530 02 Pardubice, Palackého třída 1930</div><div>mobil: 604370940</div><div>e-mail: petr.slezak.elektro@centrum.cz</div><div><input type="checkbox"/></div></div></div></div>	
Hlavní projektant:	Profese: EL				
Ing. V. Vomočil	Petr Slezák	Petr Slezák			
Obec: PŘELOUČ		Kraj: PARDUBICKÝ			
Investor: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ				Zak. č.	9/2025
Akce:			Paré:	Druh projektu:	DPS
Sportovní č.p. 1337, č.p. 1338, Přelouč				Datum:	06. 2025
Dvojďm – přestavba na 4 BJ				Formát:	3 x A4
D1.4.4 – SILNOPROUD				Měřítko:	1:50
Výkres:				D.1.4.4.06	
PŮDORYS 2.NP – ELEKTROROZVODY					