



LEGENDA:

- RACK

DATOVÝ ROZVADĚČ 19" / 6U
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2-PORTOVÁ CAT. 6
- ÚČASTNICKÁ ZÁSUVKA ANTÉNNÍ KONCOVÁ PRO TV + Rádio
- DK***
BATERIOVÝ

KOMBINOVANÝ DETEKTOR KOUŘE A TEPLoty SE SÍŘENOU, AUTONOMNÍ
+ 3x BATERIE 1,5V AA ALKALICKÁ – Životnost baterie cca 3 roky
(Spĺňuje ČSN : EN 14604:2005 +AC:2008, EN 54-5:2000 +A1:2002, EN 54-7:2000 +A1:2002 +A2:2006)
- KABELOVÁ TRASA SLABOPROUDU VEDENA V TRUBCE VE STĚNĚ
- KABELOVÁ TRASA SLABOPROUDU VEDENA PO POVRCHU V LIŠTĚ
- KABELOVÁ TRASA SLABOPROUDU VEDENA V KABELOVÉM ŽLABU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉM
PLNĚ PROVEDENÍ, ROZMĚR 60x50mm
- KABELOVÁ TRASA SLABOPROUDU – STOUPÁ
- KABELOVÁ TRASA SLABOPROUDU – KLESÁ

POZNÁMKA:

PROSTUPY VŠECH INSTALACÍ VČETNĚ EL. KABELŮ POŽÁRNÍMI STĚNAMI A STROPY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY NEHOŘLAVÝMI HMOTAMI O STEJNĚ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI JAKO MÁ POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE, KTEROU PROSTUPUJÍ.

DETAILNÍ POZIČNÍ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ SBT TECHNOLOGIÍ BUDE DOHODNUTO NA STAVBĚ A KOORDINOVÁNO S PROFESÍ ELA.

POZNÁMKA - SÍŤ LAN:

- KOMPLETNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY SÍŤE LAN BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU V KABELOVÉ CHRÁNIČCE (HUSÍM KRKU) PRŮMĚRU MIN. 25mm
- KABELÁŽ BUDE PROVEDENA HVĚZDICOVĚ, UKONČENÍ BUDE NA JEDNOM KONCI V KABINETU VE SKŘÍNI RACK 001, NA DRUHÉM KONCI V KRABÍČKÁCH KP68, DO KTERÝCH BUDOU OSAZENY PŘÍSTROJOVÉ ZÁSUVKY cat.6
- KABELÁŽ BUDE PROVEDENA KABELY UTP cat.6
- POD RACK 001 BUDE PŘIPRAVENA INSTALAČNÍ KRABICE KT125 VE KTERÉ BUDOU VYÚSTĚNY KABELÁŽE VEDENÉ V KABELOVÝCH CHRÁNIČKÁCH
- PŘI SOUBĚHU VEDENÍ SE SILOVÝM NÁPAJENÍM NUTNO DODRŽET ODSTUP min. 120mm

POZNÁMKA - STA:

- KOMPLETNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY (STA) BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU V KABELOVÉ CHRÁNIČCE (HUSÍM KRKU) PRŮMĚRU MIN. 25mm
- KABELÁŽ BUDE PROVEDENA HVĚZDICOVĚ, UKONČENÍ BUDE NA JEDNOM KONCI V KABINETU NA STŘEŠE U ANTÉNNÍHO STOŽÁRU, NA DRUHÉM KONCI V KRABÍČKÁCH KP68, DO KTERÝCH BUDOU OSAZENY ÚČASTNICKÉ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ KONCOVÉ PRO TV + Rádio
- KABELÁŽ BUDE PROVEDENA KOAXIÁLNÍMI KABELY 75ohm VE VENKOVNÍ PROVEDENÍ
- PŘI SOUBĚHU VEDENÍ SE SILOVÝM NÁPAJENÍM NUTNO DODRŽET ODSTUP min. 120mm

REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	PODPIS
Schválí:	Ing. Vomočil	Zhotovitel:	Libor Tůma Projektování elektrických zařízení, IČO: 04498674 Vyšehňovice 83 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 603 919 096 e-mail: libor.tuma@centrum.cz
Odp. projektant:	Libor Tůma	Č. zakázky:	2025037
Projektant:	Libor Tůma	Datum:	06/2025
Číslo SPP:	-	Stupeň PD:	DPS
Obec:	PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1340	Měřítko:	1:50
Investor:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	Formát:	A2
Název stavby:	DVOJDŮM - PŘESTAVBA NA 4 BJ SPORTOVNÍ Č.P. 1337, Č.P. 1338, PŘELOUČ	Číslo výkresu:	D.1.2.6.4
Část:	D.1.2.6 Elektronické komunikace	Formát:	A2
Název výkresu:	DISPOZICE 2.NP	Číslo výkresu:	D.1.2.6.4
		Číslo výkresu:	D.1.2.6.4